

LAR415 Montaje de diagonales para arriostramiento


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR 415	10/11/2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>





LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
d ₈	2		ET407	Diagonales para arriostamiento
t ₅	4	6762212	ET456	Tomillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
t ₉	1		ET457	Tomillo de acero galvanizado 5/8" x 2"
z ₇	2	6762235	ET431	Abrazadera de una salida tipo 2
z ₉	2	6762237	ET431	Abrazadera de una salida tipo 4

NOTA:

- Las diagonales para arriostamiento se deben utilizar en estructuras de ángulo y retención de dos postes cuando se encuentra muy cerca de los límites de utilización de la estructura.