
LAR419 Retenida terminal o en ángulo poste a varilla de anclaje (alternativas)

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	**Entrada en vigencia:**
LAR 419	10/11/2003

-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.micodensa.com/

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



LISTA DE MATERIALES

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

codensa

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
		ALTERNATIVA 1		
a_4	1	6762217	ET-255	Aislador tipo tensor (1)
f_1	1	6762182	ET464	Varilla de anclaje
g_{11}	4		ET467	Grapas prensadoras de tres tornillos
g_{25}	1			Eslabón angular
g_8	1	6762241	ET466	Guarda cabo tipo 2
j_6	20		ET123	Metros de cable de acero galvanizado 3/8”
v_1	1	6764024 6762461		Vigueta de anclaje para templete
		ALTERNATIVA 2		
a_4	1	6762217	ET-255	Aislador tipo tensor (1)
f_1	1	6762182	ET464	Varilla de anclaje
g_{11}	4		ET467	Grapas prensadoras de tres tornillos
g_{26}	1			Eslabón de pasador
g_8	2	6762241	ET466	Guarda cabo tipo 2
j_6	20		ET123	Metros de cable de acero galvanizado 3/8”
v_1	1	6764024 6762461		Vigueta de anclaje para templete
z_2	1	6762501	ET433	Abrazadera sin salida tipo 2

ALTERNATIVA:
(1) El aislador se debe seleccionar de acuerdo al nivel de tensión del circuito así:
Hasta 600 V: ANSI 54-1
De 11,4 kV y 13,2 kV: ANSI 54-2
Hasta 34,5 kV: ANSI 54-4

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.