

AP804 Poste de concreto de 27m para alumbrado publico con anillo movil



NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP804	01/05/2000



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>





ELEMENTOS QUE SE SUMINISTRAN		
Nº	Cant	Descripción
1	1	Anillo viajero
2	3	Cable de acero inoxidable flexible
3	1	Cable de energía multipar 3 x 2 + 1 x 4 AWG de cobre aislado
4	2	Terminal de conexión del cable multipar
5	6	Polea de material inoxidable con lubricamiento de larga vida
6	2	Polea para cable de energía libre de mantenimiento de engrase
7	1	Placa igualadora
8	1	Winche de elevación de tipo doble tambor con rueda y tornillo sin fin
9	1	Poste de concreto de 27 m

NORMA			
Denominación	Mat prima	Prueb mec	Term y Re
ASTM	1 329	1 329	1 329