AP655 Centros de transformación de pedestal. Medición directa en BT sobre

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO. D, N Y R	DPTO. D, N Y R
Revisión #:	**Entrada en vigencia:**
AP655	22-07-11

-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.micodensa.com/

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

codensa

FRENTE ABIERTO



NOTAS

1- Caja de medidor adosada a compartimiento de BT del transformador de pedestal

CANTIDAD	CODIGO SAP	ESP. TECNICA	DESCRIPCION
1		ET919	Caja para medidor trifasico, tapa extraible, sin proteccion
1			Medidor trifasico 3x220/380V 10(100)A

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.