

AE236-1 Soporte para barrajes preformado de B.T. Fijación e instalación



NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO. NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE236-1	30-06-2000




5512
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS




-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



VISTA A-A'



Barraje preformado de B.T.	A	B	Varilla
500 A	46	20	3/16"
175 A	26	14	3/16"



DETALLE

NOTA:

- ELEMENTO TERMINADO GALVANIZADO Y PINTADO CON LOS COLORES DISTINTIVOS DE LAS FASES AMARILLO, AZUL, ROJO Y BLANCO.
- DIMENSIONES DADAS EN mm