

AE315 Cajas para instalación de transformadores de corriente y equipo de

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE315	02-12-2009





Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>




CAJA PARA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE


CARGAS CONTRATADAS	DIMENSIONES	CÓDIGO SAP
$\geq 55 \text{ kW y } \leq 75 \text{ kW}$	600x600x300 mm	
$> 75 \text{ kW y } < 300 \text{ kW}$	800x800x300 mm	6763181



CAJA PARA MEDIDOR ELECTRONICO 600x600x300 mm.



VISTA FRONTAL



NOTAS

- 1- El soporte para los transformadores de corriente puede ser en madera ó bandeja metálica. En la caja para el medidor, la bandeja se instala sobre tornillos soldados previamente al fondo de la caja.
- 2- Perforación para tubo conduit de Ø4" en todas las caras laterales, superior e inferior.
- 3- Perforación para tubo conduit de Ø1" en las caras laterales e inferior.
- 4- Dimensiones en mm ó pulgadas.

