

ET517 Fusibles tipo HH

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Elaborado por: DIVISION OBRAS E INGENIERIA	Revisado por: SUBGERENCIA TECNICA
Revisión #: ET517	Entrada en vigencia: 24/01/2019



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

1. OBJETO

La presente Especificación tiene por objeto establecer las condiciones que deberán satisfacer los fusibles para celdas de protección para redes subterráneas de MT y 34,5 kV.

2. ALCANCE

Esta especificación aplica para todos los fusibles tipo HH que sean instalados en el sistema de distribución de CODENSA S.A. ESP.

3. CONDICIONES AMBIENTALES

Los fusibles deben ser diseñados para ser utilizados bajo las siguientes condiciones:

- La máxima temperatura al ambiente es 40 °C
- Temperatura Mínima -5 °C
- Humedad relativa ambiente hasta 100 %

4. CONDICIONES DE SERVICIO Y LUGAR DE INSTALACIÓN

4.1 SERVICIO

Continuo.

4.2 ELÉCTRICAS

Tensión Nominal 11,4 ; 13,2 ; 24 y 34,5 kV

Tensión Máxima de Servicio 12,5 ; 14,5 y 38 kV

Sistema Trifásico Trifilar

Neutro Rígido a Tierra en la subestación AT-MT

Pot. de Cortocircuito Trifilar Simétrico 300 y 500 MVA

4.3 LUGAR DE INSTALACIÓN

El material de la presente está destinado a ser utilizado en celdas de protección de transformadores, empleados en los centros de distribución subterráneo de MT y 34,5 kV, propiedad de CODENSA S.A. E.S.P.

Las condiciones de humedad las siguientes recomendaciones deben ser tenidas en cuenta como guía:

- El valor promedio de la humedad relativa, medida durante un periodo de 24 h, no debe exceder el 95%
- El valor promedio de la presión de vapor, por un periodo de 24 h, no debe exceder 22 mbar.
- El valor promedio de la humedad relativa, por un periodo de un mes, no debe exceder el 90%.
- El valor promedio de la presión de vapor, por un periodo de un mes, no debe exceder 18 mbar.

5. SISTEMA DE UNIDADES

En todos los documentos técnicos se deben expresar las cantidades numéricas en unidades del sistema Internacional. Si se usan catálogos, folletos o planos, en sistemas diferentes de unidades, deben hacerse las conversiones respectivas.

6. NORMAS DE CONSTRUCCIÓN

Los elementos fusibles deben cumplir con las siguientes normas:

NORMA	TITULO
IEC 60282-1	Fusibles de alta tensión – parte 1: fusibles limitadores de corriente

7. DEFINICIONES

- **FUSIBLE:** Un elemento que por medio de la fundición de uno o más de sus elementos así diseñados, permite la apertura del circuito en el cual fue insertado para

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



abrir una corriente, cuando esta excede un valor especificado en un tiempo adecuado para generar la fundición del elemento **fusible**.

- **ELEMENTO FUSIBLE:** Parte constitutiva del **fusible** diseñado para derretirse o fundir ante la acción de un exceso de una corriente especificada en un tiempo definido.

- **INDICADOR:** Una parte del **fusible** diseñada para indicar que el **fusible** ha operado.

- **PERCUTOR:** Un **equipo** mecánico que forma parte del **fusible**, el cual cuando el **fusible** opera, libera la energía requerida para causar la operación de otro aparato, indicador o provee u bloqueo.

- **FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE:** Un tipo de **fusible** tal que durante y por a su operación, limita la corriente a niveles sustancialmente bajos con respecto al valor pico de corriente esperada.

- **RANGO DE CORRIENTE:** Es la corriente asignada a un **fusible**, la cual puede conducir constantemente sin exceder un aumento de temperatura específico, cuando se encuentra montado sobre una base portafusible y conectada a un circuito cuyo conductor es de un calibre y longitud específico, a una temperatura ambiente no superior a 40°C.

8. DETALLES DE FABRICACIÓN

Los elementos fusibles a emplearse en los seccionadores portafusible de la celda de protección deberán ser construidos y ensayados de acuerdo con las normas IEC 60282-1 última versión. Los mismos responderán a los valores, de corriente **nominal** y velocidad de interrupción, que se indican en la planilla de Datos Garantizados.

8.1 CLASE

Los fusibles tipo HH pueden ser del tipo rango total o back-up

8.2 DESCRIPCIÓN

Las unidades ofrecidas estarán conformadas por los siguientes componentes:

CONTACTOS

Combinados con la envolvente, el final de los contactos forma un ensamblaje para contener el elemento **fusible** antes, durante y después de la operación del **fusible**.

ENVOLVENTE

Es un cuerpo cilíndrico en porcelana vitrificada de color marrón, de alta resistencia térmica y mecánica.

NÚCLEO

El núcleo del **fusible** es un cilindro rodeado con aletas elaboradas de cerámica o un **material** similar sobre el cual el elemento **fusible** es embobinado.

ELEMENTO FUSIBLE

El elemento **fusible** consiste en una tira perforada de plata pura embobinada al rededor del núcleo.

POLVO EXTINTOR

El polvo **extintor** consiste en arena de gran pureza (cuarzo) libre de partículas metálicas y humedad.

La arena se vitrifica para absorber considerable energía generada por el arco y forma un compuesto aislante con la plata.

PERCUTOR

Es una indicación mecánica de que el **fusible** ha operado. Adicionalmente tiene la capacidad de generar la energía necesaria para disparar el mecanismo de apertura de los seccionadores tipo cuchilla ubicados dentro de la celda de protección.

El percutor es controlado por un **cable** de alta resistencia (tungsteno), localizado en paralelo con el elemento **fusible**. Bajo una corriente **nominal**, por el hilo del percutor del **fusible** circula una corriente muy baja. De otra parte una vez opera el elemento **fusible**, un voltaje aparece en los terminales del **fusible** y la corriente que circula por del hilo del percutor aumenta rápidamente fundiéndolo y liberando de esta manera el percutor.

8.3 RANGOS DEL FUSIBLE

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

8.3.1 Rango de voltajes

El rango de voltaje de un fusible debe ser seleccionado de acuerdo a los siguientes voltajes:

- 10 kV - 24 kV
- 36 kV - 38 kV

TABLA 1

RANGO DE VOLTAJE kV
10 - 24
36 - 38

8.3.2 CORRIENTE NOMINAL EN AMPERIOS Y MÁXIMA CORRIENTE DE INTERRUPCIÓN EN kA.

La corriente nominal y la corriente máxima de interrupción del elemento fusible, deben ser seleccionados de la serie R10. Para casos especiales, valores adicionales pueden ser seleccionados de la serie R20.

SERIE R10

Comprende los números 1 - 1,25 - 1,6 - 2 - 2,5 - 3,15 - 4-5 - 6,3 - 8 y los múltiplos de 10.

SERIE R20

Comprende los números 1 - 1,12 - 1,25 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2 - 2,24 - 2,5 - 2,8 - 3,15 - 3,55 - 4 - 4,5 - 5 - 5,6 - 6,3 - 7,1 - 8 - 9 y los múltiplos de 10.

-Tomado de la norma IEC 60282-1 numeral 18.3.

8.3.3 RANGO DE FRECUENCIA

60 Hz

8.3.4 RANGOS DE TRV

Los valores típicos TRV (Transient Recovery Voltage), están expresados en las tablas 2 y 3.

TABLA 2

Rango de Voltaje	Parámetros Básicos		Valores entregados			
	Voltaje pico	Tiempo de coordinación	Tiempo de atraso	Voltaje de coordinación	Tiempo de coordinación	tasa de crecimiento
U_r	U_0	t_3	t_d	u'	t'	u_c/t_3
kV	kV	μs	μs	kV	μs	kV/ μs
10 - 24	30	72	10,8	10	35	0,415
36 - 38	65	111	16,6	21,7	53,6	0,58

8.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS FUSIBLES

8.4.1 LIMITES DE AUMENTO DE TEMPERATURA

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

El **fusible** así como la base portafusible deben estar en capacidad de conducir su corriente **nominal** continuamente sin exceder los límites de aumento de temperatura indicados en la tabla 8, de la norma IEC 60282-1. (usualmente 65°C en los contactos)

8.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO **FUSIBLE**

8.4.2.1 CLASE

La clase del **fusible** debe ser de rango total o back-up

8.4.2.2 VOLTAJES DE **MANIOBRA**

El voltaje de **maniobra** corresponde al máximo valor instantáneo de voltaje que aparece a través de los terminales del **fusible** durante su operación.

Los valores de voltajes de **maniobra** durante las pruebas de interrupción 1, 2 y 3, no deben exceder los valores indicados en la tabla 3.

TABLA 3

Máximo voltaje de **maniobra** permitido

Voltaje Nominal (kV)	Máximo voltaje de maniobra (kV)
10 - 24	55
36 – 38	119

8.4.2.3 CARACTERÍSTICAS TIEMPO - CORRIENTE

Consisten en curvas representativas del tiempo virtual en función de la componente simétrica de la corriente. Entendiéndose como tiempo virtual el valor de la integral Joule I^2t dividida por el cuadrado del valor de la corriente esperada de operación.

Las curvas de operación tiempo corriente deben realizarse de acuerdo con las pruebas tipo indicadas en el numeral 14 norma IEC 60282-1

Las características de tiempo corriente deben ser presentadas en una escala logarítmica teniendo en cuenta la corriente como abscisa y el tiempo como ordenada.

Las curvas deben mostrar:

- La relación entre el tiempo virtual de pre - arco y la corriente **nominal** de operación.
- La corriente básica así comprendida o mínima. Para los valore básicos, la tolerancia no debe exceder $\pm 20\%$. Si los valores mínimos son utilizados la tolerancia no debe exceder $+50\%$.
- El tipo y rango del **fusible** para el cual la curva aplica.

8.4.2.4 CORRIENTE DE INTERRUPCIÓN (I1)

El fabricante debe indicar el límite superior de la corriente de interrupción. Dicho valor esta comprendido entre los niveles de corriente esperado de interrupción hasta el valor máximo de corriente de interrupción del **fusible**, bajo las condiciones determinadas como parte de las pruebas tipo. El valor de la corriente de interrupción se encuentra comprendido entre 20 a 60 kA.

Para la selección de la capacidad de interrupción del **fusible** se debe estar seguro que la corriente de corto – circuito en el punto de instalación del **equipo**. Dicho valor de corriente debe ser igual o inferior al valor (I1) del **fusible** utilizado.

8.4.2.5 CORRIENTE PRODUCIDA CUANDO OCURRE EL MÁXIMO ARCO DE POTENCIA EN EL **FUSIBLE** (I2)

Este valor dependiendo el rango del **fusible**, varia entre $20 I_n$ y $100 I_n$, lo cual garantiza la interrupción en todas las corrientes comprendidas entre I_3 e I_1

8.4.2.6 MÍNIMA CORRIENTE DE INTERRUPCIÓN (I3)

Es comprendido como el mínimo valor de corriente esperada para causar la fundición e interrupción del **fusible**.

Los valores de I_3 son generalmente en el rango entre 2 y 6 veces la corriente **nominal**.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

En los fusibles de rango total este valor es igual a la corriente nominal del fusible, excepto cuando los fusibles están diseñados para condiciones de temperatura alrededor de los 40°C .

8.4.2.7 CARACTERÍSTICAS I²t

El fabricante debe disponer de los valores de operación I_{2t} y pre-arco I²_t para la corriente esperada de operación en las cuales el fusible presenta características de corte.

Los valores establecidos de operación I²_t deben ser presentados como los más altos valores presentados en servicio, de otra parte los valores de pre-arco deben ser presentado como los menores valores experimentados en servicio.

8.4.2.8 CARACTERÍSTICAS DEL PERCUTOR

Los percutores están clasificados de acuerdo con la energía que están en capacidad de entregar a un mecanismo de operación mecánica o a un equipo de señalización. La fuerza de operación del percutor debe ser mantenida durante un recorrido comprendido entre dos puntos A y B, y sostenida una vez despejada la falla. Dicha característica evita el retorno del percutor después de efectuada la operación del fusible.


Características Mecánicas							
Tipo	Energía	valores de Distancia libre (OA)	Distancia durante la cual la energía debe ser entregada (AB)	Desplazamiento actual		Mínima fuerza requerida	Máxima duración del desplazamiento entre los puntos OB
				Min. (OB)	Máx. (OC)		
	J	mm	mm	mm	mm	N	ms
Liviano	0,3±0,25	2	8	10	30	No aplicable	100

8.4.2.9 MÁXIMA TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Para fusibles el fabricante debe proveer datos con respecto a la máxima temperatura para la cual el fusible esta diseñado. Esta es comprendida como la máxima temperatura del medio circundante en contacto con el elemento fusible para la cual se garantiza su adecuado funcionamiento.

8.5 DIMENSIONES

Las dimensiones estándares para los fusibles tipo HH, son las siguientes:



Phi A (mm)	B (mm)	Phi C ₂ (mínimo)	Phi C ₁ y C ₂ (máximo)	D (mm)	E (mm)	
					Mín	Máx
45±1	33+ ²	50	88	292	10	30
45±1	33+ ²	50	88	367	10	30
45±1	33+ ²	50	88	442	10	30
45±1	33+ ²	50	88	537	10	30

9. ENSAYOS DE LABORATORIO Y PRUEBAS

La recepción del **material** será efectuada por representantes de CODENSA S.A. E.S.P. con el fin que CODENSA S.A. E.S.P. o sus representantes serán avisados, por lo menos con quince (15) días de anticipación, por el fabricante a fin de asistir a las pruebas. La ausencia de los representantes de CODENSA S.A. E.S.P. en el momento de efectuar los ensayos y pruebas según lo programado, aún cuando hayan sido debidamente avisados, no eximirá al proveedor de realizarlos previa conformidad de CODENSA S.A. E.S.P. debiendo comunicar a ésta inmediatamente el resultado de los mismos.

Los ensayos se efectuarán en fábrica del proveedor, quién deberá proporcionar el **material** y personal necesario. Estos igualmente podrán realizarse en laboratorios particulares u oficial reconocido por CODENSA S.A. E.S.P. Todas las piezas destruidas en los ensayos serán por cuenta y cargo del proveedor.

El costo de los ensayos, salvo los gastos de los representantes de CODENSA S.A. E.S.P. estará incluido en el precio, a excepción de los correspondientes a los Ensayos Tipo, para lo cual vale lo establecido en el ítem respectivo de la presente. CODENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de realizar una **inspección** permanente durante todo el proceso de fabricación, para lo cual el proveedor suministrará los medios necesarios para facilitarla.

La recepción de un **lote** estará subordinada a:

- Resultado satisfactorio de los ensayos tipo, en el caso que CODENSA S.A. E.S.P. juzgara conveniente su ejecución. Tal como lo establecido en el punto 6.1 de la presente norma.
- Resultado satisfactorio de los ensayos establecidos en el punto 6.2 de la presente.

9.1 Ensayos tipo

El fabricante deberá presentar los protocolos de **ensayo** tipo exigidos por la Norma IEC 60282-1, efectuados sobre los fusibles adquiridos por CODENSA S.A. E.S.P. según la presente.

Los ensayos deberán ser efectuados en un laboratorio oficial o independiente, CODENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de solicitar al fabricante la repetición, por un laboratorio especializado a satisfacción de CODENSA S.A. E.S.P. de estos ensayos tipo.

Los ensayos tipo a realizar son:

1. Medición de aumento de temperatura y disipación de potencia – numeral 12.2 y 12.3 norma IEC 60282-1.
2. Pruebas de interrupción – numeral 13 norma IEC 60282-1.
3. Pruebas de las características (tiempo – corriente) – numeral 14 norma IEC 60282-1.
4. Pruebas al percutor – numeral 16 norma IEC 60282-1.

Antes de realizar las pruebas, la resistencia de cada uno de los fusibles debe ser medida con una corriente que no exceda un 10% la corriente **nominal** del **fusible**. El valor de la resistencia debe ser tomada teniendo en cuenta la temperatura ambiente en el momento de la realización de las pruebas.

9.2 Ensayos de rutina

9.2.1 Inspección Visual

Se verificará el buen estado de los materiales utilizados y construcción correcta del **fusible**.

Se descartarán los fusibles defectuosos, llegándose al rechazo del **lote** cuando el número de estos supere el 5%.

9.3 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

9.3.1 Muestreo

El muestreo se llevará a cabo tomando para cada prueba de acuerdo a lo indicado en la Tabla 5

TABLA 4

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

TAMAÑO DEL LOTE	TAMAÑO DE LA MUESTRA	NÚMERO PERMITIDO DE DEFECTUOSOS
2 a 15	2	0
16 a 50	3	0
51 a 150	5	0
151 a 500	8	1
501 a 3200	13	1
3201 a 35000	20	2
35000 y más	32	3

9.3.2 Aceptación o Rechazo

Si el número de elementos defectuosos es menor o igual al correspondiente número de defectuosos dados en la tercera columna de la Tabla 1 se deberá considerar que el lote cumple con los requisitos solicitados en esta Norma, en caso contrario el lote se rechazará por completo.

9.4. Acondicionamiento para la entrega

Los elementos fusibles deberán ser entregados en cajas de cartón o similar que permitan su fácil almacenamiento y manipuleo. Cada caja llevará indicado la cantidad de elementos que contiene y la corriente nominal.

10. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

El oferente adjuntará con su propuesta, el "Certificado de Conformidad de Producto" expedido por una entidad autorizada por la ONAC- Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, así como el "Certificado de Sistema de Calidad" de acuerdo con la norma NTC-ISO serie 9001.

11. REQUISITO DE LAS OFERTAS

Para su debido análisis será imprescindible que la oferta incluya las muestras y documentación técnica siguiente, sin cuyo requisito no podrá ser tenida en cuenta.

- Planilla de Datos Técnicos Garantizados debidamente completadas con los valores ofrecidos y firmadas por el profesional representante técnico de la firma con radicación en el país.
- Protocolos de los ensayos tipo solicitados en esta especificación efectuados de acuerdo a las normas estipuladas. Los mismos habrán sido realizados en un laboratorio oficial o independiente, (a satisfacción de CODENSA S.A. E.S.P.). Deberá constar en los mismos la metodología, valores y resultados de los ensayos, estando perfectamente identificados los elementos sometidos a ensayo los cuales serán de idéntico diseño a los ofrecidos.
- Antecedentes de suministros efectuados en los últimos tres años indicando fecha, modelo, cantidades y destinatario.

Muestras de los fusibles (diez como mínimo) idénticos a los ofrecidos para cada ítem, a los efectos de poder comprobar sus características eléctricas y la calidad de fabricación.

- Descripción Técnica completa, catálogos y publicaciones.

Curvas Tiempo-Corriente de mínimo tiempo de fusión y máximo tiempo de interrupción.

Marca, modelo y características de los cartuchos portafusibles de los seccionadores utilizados en los ensayos.

12. MARCACIÓN

Las marcaciones de identificación deben ser indelebles y deben cumplir con lo especificado a continuación:

- * Nombre del fabricante.
- Referencia, tipo según fabricante.
- Voltaje Nominal.
- Corriente Nominal.
- Máxima corriente de interrupción.
- Tipo de percutor (liviano, medio o pesado)



- Localización del percutor.
- Orden de compra

13. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Planilla de Datos Solicitados y Garantizados N° 1


Los valores solicitados en la planilla son de cumplimiento obligatorio.

El oferente deberá firmar la misma al pie de página, lo cual implicará la aceptación por su parte de dichos valores. Aquellos que no sean expresamente solicitados, deberán ser indicados por el oferente, en cuyo caso adquieren el carácter de valores garantizados.



En caso de ofrecer una o más alternativas, el oferente deberá incluir en su oferta una planilla similar, con los datos correspondientes al **material** ofrecido, para cada una de las alternativas.

En la columna GARANTIZADO el oferente indicará los valores correspondientes al **material** que propone, los cuales asumen el carácter de datos garantizados. CODENSA S.A. E.S.P. a su solo juicio determinará si cumple con lo solicitado.

PLANILLAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

codensa			
ITEM	DENOMINACIÓN	SOLICITADO	
1	Oferente		
2	Fabricante		
3	País de fabricación		
4	Referencia		
5	Normas de fabricación y pruebas	IEC 60282-1	
6	DESIGNACIÓN		
a	Tensión Nominal	17,5 kV	
b	Tensión de Servicio	11,4 kV	
c	Corriente Nominal	16	
d	Capacidad Máxima de corte	20 kA	
e	Tipo	HH	
f	Clase	Rango total o back-up	
h	Frecuencia	60 Hz	
7	ENVOLVENTE		
a	Material	porcelana vitrificada	
b	Color	Marrón	
8	PERCUTOR		
a	Tipo	Liviano	
b	Energía (J)	0,3±0,25	
c	Distancia libre	2 mm	
d	distancia total	10-30 mm	
e	Duración del desplazamiento	100 ms	
f	Mínima fuerza sostenida (N)	No aplica	
9	DIMENSIONES		
			
a	A: Diámetro tambor (mm)	45±1	
b	B: Longitud tambor (mm)	33+2	
c	C: Diámetro del cilindro (mm)	50-88	
d	D: Longitud del cilindro (mm)	292-537	
e	E: Longitud del percutor (mm)	Oct-30	
F	Q: Diámetro percutor	6 a 8 mm	
10	Acreditación (SI/NO)		
	CALIFICACIÓN		

14. FIGURAS



**