LAR225 Línea rural 13,2 –11,4 kV estructura en H para ángulos

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
ÁREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	**Entrada en vigencia:**
LAR 225	10/11/2003

Likinormas

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.micodensa.com/

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a_2	6	6762360	ET-252	Aislador tipo Pín ANSI 55-5
c_{14}	2		ET-401	Cruceta de madera limatón inmunizada de 4,0 m
j_8	1			Templete (1)
p_4	2	6762451	ET-201	Poste de concreto de 12 m , 510 kg (2)
r_1	6	6762123	ET-413	Porta aislador pasante para cruceta de madera (3)
t_1	7	6762183	ET-455	Espárrago de 5/8" x 18"

ALTERNATIVAS:

(1) Según se requiera LAR 412, LAR 413, LAR 414 y LAR 415.
(2) Dos postes de madera de 12 m tipo liviano.
(3) Porta aislador goloso para cruceta de madera.

CURVAS DE UTILIZACIÓN

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



NOTAS DE UTILIZACIÓN:

- Vano peso máximo 1 000 m .
- Máxima relación de vanos adyacentes 2,5.
- Templete inclinado con la vertical 30° y localizado al nivel de la cruceta.

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.