LAR296 "Línea rural 13,2 – 11,4 –7,6 – 6,6 kV estructura terminal bifilar en H "


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	**Entrada en vigencia:**
LAR 296	10/11/2003

Likinormas

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.micodensa.com/

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a_1	4	6762327	ET-252	Aislador de suspensión ANSI 52-1
c_{14}	2		ET-401	Cruceta de madera limatón inmunizada de 4 m
g_0	2	6762316	ET-350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 6 AWG - 3/0 AWG kcmil
j_8	2			Templete (2)
n_5	2	6762181	ET-461	Perno de ojo tipo 5
p_5	2	6762452	ET-201	Poste de concreto de 12 m , 750 kg (1)
t_2	5	6762255	ET-455	Espárrago de 5/8" x 20"

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

ALTERNATIVAS:

(1) Poste de madera de 12 m , tipo pesado
(2) Según se requiera LAR 412, LAR 413, y LAR 414.

NOTA:

- Vano viento máximo 400 m .

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.