


LAR414 Retenida pie de amigo

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR 414	10/11/2003



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



LISTA DE MATERIALES



SÍMB.	CANT.	codensa CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
p4	1	6762451	ET201	Poste de concreto 12 m , 510 kg (1)
z2	2	6762501	ET433	Abrazadera sin salida tipo 2
z22	1			Platina de dos ojales 60 mm x 30 mm

ALTERNATIVA:

(1) Si la estructura es en poste de madera, utilizar poste de madera liviano de altura igual al que se esta reteniendo.