AP402 Circuito subterráneo de alumbrado público con protección en B.T.

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
ÁREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	**Entrada en vigencia:**
AP402	25/11/2003

Likinormas

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.micodensa.com/

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



LISTA DE MATERIALES

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
f_{85}	6	6762392	ET516	Fusible tipo NH 00 - 80A
h_5	1	6762508	ET-442	Herraje para soporte de seccionador de B.T. de 160 A
j'_3	2	6764362	ET450	Hebilla de acero inoxidable 5/8”
j_3	4	6762433	ET450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8”x 0,03”
S_5	6	6762354	ET511	Seccionador portafusible para B.T. 160A
t_5	4	6762212	ET456	Tornillo de carruaje 5/8”x1 ½”
x_4	12		ET601	Metros de tubo galvanizado 2"
x_{14}	2		ET-603	Boquilla galvanizada 2"
x_{24}	2		ET605	Capacete galvanizado 2"
x_{34}	2		ET604	Codo galvanizado 2" x 90
x_{44}	2		ET602	Uniones galvanizadas de 2"
z_{14}	2	6762312	ET432	Abrazadera de dos salidas tipo 4
	1		AP274	Caja de inspección para acometidas de BT y AP.

NOTAS:
- El fusible del seccionador depende de la carga.
- El diámetro del ducto y sus accesorios que aparecen en el listado es una referencia, ya que su selección es función del número de conductores. El ducto se puede compartir para varios circuitos.

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.