

LA650 Red aislada - generalidades

NORMA TÉCNICA

Elaborado por: Diseño de la Red	Revisado por: Diseño de la Red
Revisión #: LA650	Entrada en vigencia: 22/08/2019



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

Introducción

El presente documento fue desarrollado con base en el documento interno ENEL IO 1902 Guía de Diseño y Construcción de Redes MT Aérea Aislada, localización de la Política del Grupo Enel No. 66 Design and construction for MV overhead [cable](#) criteria, recoge los documentos normativos asociados con el desarrollo de proyectos con red aislada aérea de [media tensión](#).

Listado de documentos base

MARCO REGULATORIO

NSR 10 Código de Sismo Resistencia de Colombia.

[reglamento técnico](#) de Instalaciones Eléctricas, [RETIE](#), Se resaltan los siguientes numerales:

13. Distancias de [Seguridad](#). Nota 8. Y 13.2.

20.14.2. Literal a. DPS. Requisitos de instalación.

20.17.2. Literal d, Postes. Requisitos de instalación.

Capítulo 7. Distribución. Numerales: 25.4., 25.5., 25.7.1.

MARCO NORMATIVO

NTC 3543. [Electrotecnia](#). Líneas y redes aéreas de energía eléctrica. Vocabulario.

1. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

- En largos tramos de red, es recomendable intercalar estructuras de retención aproximadamente cada 400 m, buscando asegurar una mayor [confiabilidad](#) mecánica de la red y facilitando la construcción o eventual cambio de conductores.
- Se recomienda utilizar protectores aislantes en los puntos energizados expuestos, en lugares donde haya posibilidad de contacto con árboles, personas o animales.
- Para puestas a [tierra](#) temporales se deben utilizar los puntos expuestos de la red tales como terminales de equipos, grapas de operar en caliente, etc. de forma que el espacio de [trabajo](#) esté confinado a distancias máximas de 300 metros entre dos puntos aterrizados. En los tramos donde esto no sea posible se deben instalar previamente estribos para pruebas de ausencia de [tensión](#) e instalación del conjunto temporal de [puesta a tierra](#).
- La codificación y rotulación debe aplicarse utilizando las normas [LA001](#) y [LA002](#).
- Es importante señalar que la red aislada debe ser tratada como una red convencional para todos los aspectos de [seguridad](#) industrial involucrados en los procesos de instalación, [mantenimiento](#) y operación, no deben tocarse a menos que la red esté desenergizada y debidamente aterrizada, o que se realicen trabajos en [línea viva](#).
- Se recomienda marcar las distancias a cumplir en el poste a nivel de piso previo a su montaje.
- Debido al riesgo de caída de árboles sobre la red aislada se utilizan grapas de suspensión y retención con [fusible](#) mecánico que liberan la red y evitan la caída de los postes. Los herrajes de suspensión y retención para esta red se encuentran en la [ET448](#).

2. CABLES

El [cable](#) a utilizar es el definido en la [especificación técnica](#) global [GSCC008](#). Las tensiones y calibres de cables a utilizar son:

#	Descripción
1	20/34(37,95) 3x150 + 50 mm ²
2	20/34(37,95) 3x95 + 50 mm ²
3	8,7/15(17,5) 3x150 + 50 mm ²
4	8,7/15(17,5) 3x95 + 50 mm ²
5	8,7/15(17,5) 3x50 + 50 mm ²

Deben cumplirse los manuales del fabricante para instalación y [mantenimiento](#).

Debe verificarse con la ficha [técnica](#) del fabricante el radio mínimo de curvatura. Comúnmente para cables de [media tensión](#) apantallados el radio mínimo de curvatura

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



aplicado 12 veces el diámetro externo del mismo y en instalaciones con halados difíciles, se usa no menos de 15 veces el diámetro externo.

3. POSTES Y TEMPLETES

Para las estructuras en suspensión sin templetes la selección del poste se debe realizar con base en la norma [LA016](#).

Para las estructuras en retención la selección poste y conocer si requiere o no templete(s) se debe utilizar la norma [LA010-1](#), en la cual se tienen diferentes casos como circuito sencillo o doble, con o sin [baja tensión](#) y telemáticos.

En el caso de requerirse templetes pueden consultarse los diferentes tipos en la norma [LA410](#), excepto el cuerda de guitarra que no se admite en Red Aislada.

Para los sitios de difícil de acceso se sugiere utilizar poste de fibra, [ET205](#), el cual se encuentra por secciones, permitiendo un desplazamiento más sencillo.

4. CIMENTACIÓN DE POSTES

Debe aplicarse la norma [LA009-1](#).

5. DISTANCIAS EN EL AIRE ENTRE TERMINALES Y TIERRA

Cumplir lo definido en la norma [CS329](#).

6. DISTANCIAS MÍNIMAS DE CONDUCTOR AL SUELO

Aunque por las características del [cable](#) aislado no aplican bajo el criterio de riesgo [eléctrico](#) debe permitir el paso de transporte y personas entonces aplicar la norma [LA008](#).

7. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN, A RED DE BAJA TENSIÓN Y CONDUCTORES DE COMUNICACIÓN

Debe aplicarse la norma [LA015](#).

8. CONEXIONES Y DERIVACIONES

No está permitido el uso de empalmes en este tipo de red.

Al finalizar cada carrete debe utilizarse una estructura de transición entre [cable](#) aislado, [LA658](#).

Respecto a los terminales, este [material](#) se encuentra definido en la [especificación técnica](#) global [GSCC005](#), para su instalación deben seguirse las indicaciones del fabricante, también puede utilizarse como referencia la norma [CS334](#).

Dependiendo de la importancia de la derivación ([extensión](#) - número de clientes) con respecto a la troncal, se recomienda utilizar seccionamiento monopolar ([E-MT-006](#)), normas: [LA659-1](#), [LA660-1](#), [LA661-1](#) y [LA662-1](#). Se recomienda utilizar en este tipo de estructuras postes de 14 m.

9. DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES (DPS)

Siempre que haya transiciones y derivaciones deben instalarse DPS, el [material](#) se encuentra definido en la [especificación técnica](#) global [GSCC016](#).

10. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)

Los apantallamientos de los cables y el [cable](#) mensajero, deben ser puestos a [tierra](#) en los siguientes casos:

- Final de circuito.
- En transiciones.
- En derivaciones. El [cable](#) mensajero se secciona.
- Equipos en la red. El [cable](#) mensajero se secciona.
- No deben superarse más de 300 m de red sin colocar a [tierra](#) el mensajero.
- Donde indiquen las normas.

El [Sistema](#) de [puesta a tierra](#) debe cumplir lo definido en la norma [LA400](#).

Debido a los temas de inseguridad debe utilizarse [sistema](#) de [puesta a tierra](#) en acero, [ET492](#).

11. MONTAJE DE LA RED AISLADA

Debe realizarse cumpliendo las cargas y flechas dadas en la norma [LA017](#).

En la norma [LA018](#), se dan recomendaciones para el montaje de la red aislada y se muestran los equipos sugeridos para realizarla.



codensa

12. LISTADO DE NORMAS DE CRITERIOS

No.	Norma	Título
1	LA009-1	Cimentación de postes para estructuras con cable aislado para red aérea de MT
2	LA010-1	Utilización postes y templetes para red aérea aisladas de media tensión
3	LA016	Curvas de utilización red aérea aislada de media tensión
4	LA017	Flechas y cargas para tendido de red aérea aislada de media tensión
5	LA018	Metodología para el tendido del cable de red aérea aislada de media tensión

13. LISTADO DE NORMAS DE CONSTRUCCIÓN

No.	Norma	Título
1	LA651	Red Aislada - Estructuras Básicas 11,4 kV o 13,2 kV
2	LA652	Red Aislada - Final de circuito 11,4 kV o 13,2 kV
3	LA653	Red Aislada - Suspensión 11,4 kV o 13,2 kV
4	LA654	Red Aislada - Retención 11,4 kV o 13,2 kV
5	LA654-1	Red Aislada - Montaje de antena radioeléctrica en red media tensión aislada
6	LA655	Red Aislada - Transición de red aislada a red desnuda 11,4 kV o 13,2 kV
7	LA656	Red Aislada - Transición de red aislada a red compacta 11,4 kV o 13,2 kV
8	LA657	Red Aislada - Transición red aislada a red subterránea 11,4 kV o 13,2 kV
9	LA658	Red Aislada - Transición entre red aislada 11,4 kV o 13,2 kV
10	LA659	Red Aislada - Derivación a red desnuda 11,4 kV o 13,2 kV
11	LA659-1	Red Aislada - Derivación a red desnuda 12,4 kV o 13,2 kV, con seccionamiento
12	LA660	Red Aislada - Derivación a red compacta 11,4 kV o 13,2 kV
13	LA660-1	Red Aislada - Derivación a red compacta 11,4 kV o 13,2 kV, con seccionamiento
14	LA661	Red Aislada - Derivación a red subterránea 11,4 kV o 13,2 kV
15	LA661-1	Red Aislada - Derivación a red subterránea 11,4 kV o 13,2 kV, con seccionamiento
16	LA662	Red Aislada - Derivación a red aislada 11,4 kV o 13,2 kV
17	LA662-1	Red Aislada - Derivación a red aislada 11,4 kV o 13,2 kV, con seccionamiento
18	LA663	Red Aislada - Derivación a transformador 11,4 kV o 13,2 kV
19	LA664	Red Aislada - Instalación de Seccionalizador (SZ) a 11,4 kV o 13,2 kV
20	LA664-1	Red Aislada - Instalación de reconectador (RC) a 11,4 kV o 13,2 kV
21	LA665	Red Aislada - Dos circuitos 11,4 kV o 13,2 kV
22	LA671	Red Aislada - Estructuras Básicas 34,5 kV
23	LA672	Red Aislada - Final de circuito 34,5 kV
24	LA673	Red Aislada - Suspensión 34,5 kV
25	LA674	Red Aislada - Retención 34,5 kV
26	LA675	Red Aislada - Transición de red aislada a red desnuda 34,5 kV
27	LA676	Red Aislada - Transición de red aislada a red compacta 34,5 kV
28	LA677	Red Aislada - Transición red aislada a red subterránea 34,5 kV
29	LA678	Red Aislada - Transición entre red aislada 34,5 kV
30	LA679	Red Aislada - Derivación a red desnuda 34,5 kV
31	LA679-1	Red Aislada - Derivación a red desnuda 34,5 kV, con seccionamiento
32	LA680	Red Aislada - Derivación a red compacta 34,5 kV

33	LA680-1	Red Aislada - Derivación a red compacta 34,5 kV, con seccionamiento
34	LA681	Red Aislada - Derivación a red subterránea 34,5 kV
35	LA681-1	Red Aislada - Derivación a red subterránea 34,5 kV, con seccionamiento
36	LA682	Red Aislada - Derivación a red aislada 34,5 kV
37	LA682-1	Red Aislada - Derivación a red aislada 34,5 kV, con seccionamiento
38	LA683	Red Aislada - Derivación a transformador 34,5 kV
39	LA684	Red Aislada – Instalación de Seccionalizador (SZ) a 34,5 kV
40	LA685	Red Aislada – Dos circuitos 34,5 kV

14. LISTADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MATERIALES) EXCLUSIVAS DE LA RED AISLADA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN

No	Especificación	Descripción
1	ET448	Herrajes Suspensión y Retención
2	GSCC008	MV Aerial bundled cables